



Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
**ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА**

ул. Калинина, д. 26, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
Тюменская область, Россия, 628007
Тел. (3467) 32-57-74
E-mail: dgh@admhmansy.ru

ОКПО 57421649, ОГРН 1028600514755, ИНН 8601016803, КПП 860101001

ПРИКАЗ

№ 119

22.12.2015 года

Об утверждении размера платы
за техническое обслуживание
внутриквартирного газового оборудования
в многоквартирном доме, техническое
обслуживание внутридомового газового
оборудования в жилом доме,
оказываемое МП «Ханты-Мансийскгаз»

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска от 02.09.2016 №854-V РД «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, на территории города Ханты-Мансийска», в связи с обращением муниципального предприятия «Ханты-Мансийскгаз» муниципального образования город Ханты-Мансийск от 13.11.2025 №12-152-Исх-1530, руководствуясь пунктом 3.4.8 Положения о Департаменте городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, приказываю:

1. Утвердить размер платы за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме, оказываемое МП «Ханты-Мансийскгаз», согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2026 года.

3. Настоящий приказ разместить на официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

4. Признать утратившим силу приказ Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска от 22.11.2023 №120 «Об утверждении размера платы за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме, оказываемые МП «Ханты-Мансийскгаз».

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска О.М. Шеболдасова.

Заместитель Главы города,
директор Департамента
городского хозяйства
Администрации города
Ханты-Мансийска



С.А. Волчков

Размер платы за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме, оказываемое МП "Ханты-Мансийскгаз"

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Состав работ	Состав и разряд исполнителей	Нормы времени, чел.-час. (трудозатраты)		01.01.2026 по 31.12.2026		с 01.01.2027 по 31.12.2027		с 01.01.2028 по 31.12.2028	
					на ед.изм.	всего	сумма, руб. (без НДС)	сумма, руб. (с НДС)	сумма, руб. (без НДС)	сумма, руб. (с НДС)	сумма, руб. (без НДС)	сумма, руб. (с НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (безгазовой плиты)	шт.	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности. Разборка и смазка отключающих устройств (кранов), при необходимости устранение утечки газа (если это предусмотрено документацией завода-изготовителя).	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	0,32	0,32	356,82	435,32	371,09	452,73	385,93	470,83
2	Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки на кухне с плитой газовой	шт.	1. Визуальная проверка целостности и соответствия техническим характеристикам (осмотр) газовой плиты. 2. Проверка надежности крепления стола к корпусу плиты, отсутствия механических повреждений решетки стола, исправности духового шкафа. 3. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности. Разборка и смазка отключающих устройств (кранов), при необходимости устранение утечки газа (если это предусмотрено документацией завода-изготовителя), в том числе проверка плавности и легкости вращения кранов плиты и на опуске, надежности фиксации их в положениях "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). 4. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка, в том числе проверка автоматик зажигания горелок, вращения вертела (при наличии). 5. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений. 6. Проверка давления газа при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа. Закрытие вентилей газобаллонной установки и проверка при одной включенной газовой горелке отсутствия давления газа. 7. Проверка наличия тяги в вентиляционном канале.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	0,76	0,76	847,45	1 033,89	881,35	1 075,25	916,60	1 118,25
3	Техническое обслуживание газобаллонной установки, установленной в шкафу, с плитой	шт.	1. Визуальная проверка целостности и соответствия техническим характеристикам (осмотр) шкафа и газовой плиты, наличия запора на дверце шкафа, предупредительных надписей. 2. Проверка надежности крепления стола к корпусу плиты, отсутствия механических повреждений решетки стола, исправности духового шкафа. 3. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности. Разборка и смазка отключающих устройств (кранов), при необходимости устранение утечки газа (если это предусмотрено документацией завода-изготовителя), в том числе проверка плавности и легкости вращения кранов плиты и на опуске, надежности фиксации их в положениях "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). 4. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка, в том числе проверка автоматик зажигания горелок, вращения вертела (при наличии). 5. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений. 6. Проверка давления газа при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа. Закрытие вентилей газобаллонной установки и проверка при одной включенной газовой горелке отсутствия давления газа. 7. Проверка наличия тяги в вентиляционном канале.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	0,98	0,98	1 092,76	1 333,17	1 136,47	1 386,49	1 181,93	1 441,95
4	Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями)	шт.	1. Внешний осмотр сигнализатора и надежность крепления датчика в предполагаемой зоне загазованности. 2. Проверка герметичности соединений, в том числе отключающих устройств (кранов) и клапана отсекающего (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	0,1742	0,1742	194,25	236,99	202,02	246,46	210,10	256,32
5	Котел с атмосферной горелкой мощностью до 10 кВт (с бойлером и без бойлера)	шт.	1. Визуальная проверка целостности и соответствия техническим характеристикам (осмотр) газового котла, включая нижеперечисленные в данном пункте виды работ (услуг). Проверка наличия паспорта газового оборудования. Проверка электрозащиты и наличия заземления. Проверка электрических присоединений и подключение котла к электросети. Проверка наличия и правильности установки групп безопасности, отключающих устройств, фильтров грубых фильтров (при наличии). Проверка правильности подключения расширительного бака. Проверка наличия контрольно-измерительных приборов (далее - КИП) (манометров, термометров, датчиков уровня и давления), их работоспособности. Осмотр и контроль датчиков температуры бойлеров, сбросных клапанов. 2. Проверка герметичности соединений (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности. Разборка и смазка отключающих устройств (кранов), при необходимости устранение утечки газа (если это предусмотрено документацией завода-изготовителя). Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка, включая нижеперечисленные в данном пункте виды работ (услуг). Проверка параметров давления в расширительном баке. Настройка параметров давления в	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	1,40	1,40	1 561,09	1 904,53	1 623,53	1 980,71	1 688,47	2 059,93
	Котел с атмосферной горелкой мощностью от 11 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера)	шт.		Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	1,80	1,80	2 007,12	2 448,69	2 087,40	2 546,63	2 170,90	2 648,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Котел с атмосферной горелкой мощностью от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера)	шт.	расширительном баке. Проверка работоспособности циркуляционных насосов. Измерение напряжения в сети мультиметром. Проверка наличия и работоспособности стабилизатора напряжения. Произведение пуска котла в работу (вести в эксплуатацию с настройкой на стартовое и рабочее давление газа первой и второй степени мощности котла). Произведение розжига котла с настройкой газового клапана. Измерение давления на входе в котел, на выходе из газового клапана. Заполнение протокола измерений. Проверка исправности работы автоматики безопасности по перегреву, по опрокидыванию тяги, по давлению в системе отопления путем кратковременного подрыва предохранительно-обросного клапана. Проверка работоспособности комнатного терморегулятора (программного устройства), его цепей, контактов, электроснабжения (при наличии). 3. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений. Проверка параметров работы котла и систем управления во всех тепловых режимах и настройка с выходами на заданные режимы эксплуатации. 4. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	2,20	2,20	2 453,16	2 992,86	2 551,29	3 112,57	2 653,34	3 237,07
	Котел с атмосферной горелкой мощностью от 141 и выше кВт	шт.		Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	2,50	2,50	2 787,67	3 400,96	2 899,18	3 537,00	3 015,15	3 678,48
6	Котел с вентиляционной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера)	шт.	Состав работ аналогичен пункту 5 с учетом дополнительных работ: предварительная настройка вентиляционной газовой горелки, настройка вентиляционной газовой горелки на заданную мощность, настройка с помощью газонализатора на соответствие параметров горения.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	1,50	1,50	1 672,61	2 040,58	1 739,51	2 122,20	1 809,09	2 207,09
	Котел с вентиляционной горелкой мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера)	шт.		Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	1,90	1,90	2 118,63	2 584,73	2 203,38	2 688,12	2 291,52	2 795,65
	Котел с вентиляционной горелкой мощностью от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера)	шт.		Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	2,30	2,30	2 564,65	3 128,87	2 667,24	3 254,03	2 773,93	3 384,19
	Котел с вентиляционной горелкой мощностью от 141 и выше кВт (с бойлером и без бойлера)	шт.		Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	2,60	2,60	2 899,18	3 537,00	3 015,15	3 678,48	3 135,76	3 825,63
7	Настройка блока управления группы котлов (в выкале)	шт.	1. Установка цифрового электронного блока. Настройка цифрового электронного блока с постоянной температурой подающей магистрали. 2. Проверка и контроль отработки программы включения и выключения насосов бойлера, температуры нагрева воды. Установка большой нагрузки. Установка малой нагрузки. Установка положения заслонки. 3. Настройка реле давления газа и реле давления воздуха. Проверка температуры продуктов сгорания. Проверка на содержание вредных выбросов отходящих газов продуктов сгорания. 4. Настройка цифрового электронного блока с погодозависимой температурой подающей магистрали с управлением двумя контурами отопления. 5. Проверка программы обработки насосов. Проверка и контроль обработки сервопривода смесителя трехходового крана, насоса 1-го (2-го) контура.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	1,50	1,50	1 672,61	2 040,58	1 739,51	2 122,20	1 809,09	2 207,09
8	Техническое обслуживание проточного водонагревателя (колонки)	шт.	1. Визуальная проверка целостности и соответствия техническим характеристикам (осмотр) газового проточного водонагревателя (колонки). Проверка наличия паспорта газового проточного водонагревателя (колонки). Проверка надежности крепления газового проточного водонагревателя (колонки) к стене. 2. Проверка герметичности соединений (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности. Разборка и смазка отключающих устройств (кранов), при необходимости устранение утечки газа (если это предусмотрено документацией завода-изготовителя). Проверка плавности и легкости вращения крана газовой части водонагревателя и надежности фиксирования его в положении "закрыто". Проверка работоспособности вентили холодной воды, плотности водоподводящих коммуникаций при закрытых кранах водозабора. Проверка герметичности водного и газового блоков. 3. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка. 4. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений. 5. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	1,50	1,50	1 672,61	2 040,58	1 739,51	2 122,20	1 809,09	2 207,09
9	Техническое обслуживание плиты газовой (двухгорелочная)	шт.	1. Визуальная проверка целостности и соответствия техническим характеристикам (осмотр) газовой плиты. Проверка наличия паспорта газовой плиты. Проверка исправности духового шкафа, плотности закрытия дверей. 2. Проверка надежности крепления стола к корпусу плиты, отсутствия механических повреждений решетки стола, исправности духового шкафа. 3. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности. Разборка и смазка отключающих устройств (кранов), при необходимости устранение утечки газа (если это предусмотрено документацией завода-изготовителя), в том числе проверка плавности и легкости вращения кранов плиты и на отпуске, надежности фиксирования их в положениях "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). 4. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка, в том числе проверка автоматики зажигания горелок, вращения вертела (при наличии). 5. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений. 6. Проверка наличия тяги в вентиляционном канале.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	0,60	0,60	669,04	816,23	695,80	848,88	723,63	882,83
10	Техническое обслуживание плиты газовой (трехгорелочная)	шт.		Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	0,70	0,70	780,55	952,27	811,77	990,36	844,24	1 029,97
11	Техническое обслуживание плиты газовой (четырёхгорелочная)	шт.		Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	0,80	0,80	892,05	1 088,30	927,73	1 131,83	964,84	1 177,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Техническое обслуживание варочной панели	шт.	1. Визуальная проверка целостности и соответствия техническим характеристикам (осмотр) варочной панели. Проверка наличия паспорта варочной панели. 2. Проверка надежности крепления к столешнице, отсутствия механических повреждений решетки стола. 3. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности. Разборка и смазка отключающих устройств (кранов), при необходимости устранение утечки газа (если это предусмотрено документацией завода-изготовителя), в том числе проверка плавности и легкости вращения кранов варочной панели, надежности фиксации их в положениях "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). 4. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка, в том числе проверка автоматики зажигания горелок (при наличии). 5. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений. 6. Проверка наличия тяги в вентиляционном канале.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	0,50	0,50	557,53	680,19	579,83	707,39	603,02	735,68
13	Техническое обслуживание духового шкафа	шт.	1. Визуальная проверка целостности и соответствия техническим характеристикам (осмотр) духового шкафа. Проверка плотности закрытия дверцы. Проверка надежности крепления. Проверка наличия паспорта духового шкафа. 2. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности. Разборка и смазка отключающих устройств (кранов), при необходимости устранение утечки газа (если это предусмотрено документацией завода-изготовителя), в том числе проверка плавности и легкости вращения кранов варочной панели, надежности фиксации их в положениях "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). 3. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка, в том числе проверка автоматики зажигания горелок, вращения вертела (при наличии). 4. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений. 5. Проверка наличия тяги в вентиляционном канале.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	0,45	0,45	501,78	612,17	521,85	636,66	542,72	662,12
14	Техническое обслуживание конвектора	шт.	1. Визуальная проверка целостности и соответствия техническим характеристикам (осмотр) конвектора. Проверка наличия паспорта на конвектор. 2. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности. Разборка и смазка отключающих устройств (кранов), при необходимости устранение утечки газа (если это предусмотрено документацией завода-изготовителя), в том числе проверка плавности и легкости вращения кранов конвектора и на отпуске, надежности фиксации их в положении "закрыто". 3. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка. 4. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений. Проверка параметров работы конвектора и систем управления во всех тепловых режимах, настройка с выходами на заданные режимы эксплуатации. 5. Проверка наличия тяги в дымовом и вентиляционном каналах.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	1,50	1,50	1 672,61	2 040,58	1 739,51	2 122,20	1 809,09	2 207,09
15	Техническое обслуживание калорифера газового	шт.	1. Визуальная проверка целостности и соответствия техническим характеристикам (осмотр) калорифера. Проверка наличия паспорта на калорифер. 2. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности. Разборка и смазка отключающих устройств (кранов), при необходимости устранение утечки газа (если это предусмотрено документацией завода-изготовителя), в том числе проверка плавности и легкости вращения отключающих устройств (кранов) калорифера и на отпуске, надежности фиксации их в положении "закрыто". 3. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка. 4. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений. Проверка параметров работы калорифера и систем управления во всех тепловых режимах, настройка с выходами на заданные режимы эксплуатации. 5. Проверка наличия тяги в дымовом и вентиляционном каналах.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	0,56	0,56	624,44	761,82	649,42	792,29	675,40	823,99
16	Техническое обслуживание конденсационного котла	шт.	1. Визуальная проверка целостности и соответствия техническим характеристикам (осмотр) установки газового котла. 2. Проверка герметичности уплотнений газового контура, камеры сгорания и наличия повреждений (деформаций). 3. Проверка наличия тяги в дымовом и вентиляционном каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом. 4. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы газового котла, очистка горелки от загрязнений. Проверка сифона и при необходимости очистка от загрязнений. Проверка работоспособности встроенной автоматики безопасности котла (датчика температуры дымовых газов). 5. Проверка соответствия системы отопления проекту. Проверка правильности подключения расширительного бака. Проверка параметров давления в расширительном баке. Настройка параметров давления в расширительном баке. Проверка работоспособности циркуляционных насосов. Проверка наличия КИП (манометров, термометров, датчиков уровня и давления), их работоспособности. Осмотр и контроль датчиков температуры бойлеров, сбросных клапанов.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	1,00	1,00	1 115,06	1 360,37	1 159,66	1 414,79	1 206,05	1 471,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки	шт.	1. Проверка соответствия прокладки газопровода проектной документации. 2. Проверка наличия свободного доступа к открыто проложенным газопроводам и газоиспользующим устройствам. 3. Проверка состояния окраски и креплений газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через конструкции зданий. 4. Проверка плавности и легкости вращения отключающих устройств (кранов), установленных на газопроводе, надежности фиксирования его в положении "закрыто". Разборка, смазка и сборка отключающих устройств (кранов), не обеспечивающих герметичности и плавности хода. 5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	0,183	0,18	204,06	248,95	212,22	258,91	220,71	269,27
18	Техническое обслуживание внутридомового газопровода в домовладении	шт.	1. Проверка наличия свободного доступа к открыто проложенным газопроводам и газоиспользующим устройствам. 2. Проверка состояния окраски и креплений газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через конструкции зданий. 3. Проверка плавности и легкости вращения отключающих устройств (кранов), установленных на газопроводе, надежности фиксирования его в положении "закрыто". Разборка, смазка и сборка отключающих устройств (кранов), не обеспечивающих герметичности и плавности хода. 4. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	0,210	0,21	234,18	285,70	243,55	297,13	253,29	309,01
19	Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода	км	1. Осмотр трассы газопровода с выявлением утечек газа. 2. Проверка сохранности настенных указателей и ориентиров сооружений, устройств электрохимической защиты. 3. Проверка (визуальная) состояния отключающих устройств и изолирующих соединений, средств защиты от падения электропроводов, креплений и окраски газопровода. 4. Выявление пучения, просадки, оползней, обрушения и эрозии грунта, размыва газопровода паводковыми или дождевыми водами. 5. Выявление наличия вибрации, сплюсывания, недопустимого прогиба надземного газопровода, перемещения его за пределы опор, изгиба и повреждения опор и креплений.	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	0,81	0,81	819,19	999,41	851,96	1 039,39	886,04	1 080,97
20	Инструктаж потребителей газа и оформление результатов работ	шт.	1. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. 2. Оформление результатов работ.	Сотрудник исполнителя	0,20	0,20	223,02	272,08	231,94	282,97	241,22	294,29

Согласован:

Заместителя директора
Департамента городского хозяйства
Администрации города Ханты-Мансийска

О.М.Шебодасов

Заместителя директора
Департамента городского хозяйства
Администрации города Ханты-Мансийска

Е.В.Матюгина