

СОГЛАСОВАНО

И.о. главного инженера

МП «Ханты-Мансийскгаз»

Пачганов А.В.

«__» _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МП «Ханты-Мансийскгаз»

А.В. Лоцманов

«__» _____ 2020 г.



План
взаимодействия Газораспределительной организации МП «Ханты-Мансийскгаз» со специализированной организацией, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт ВДГО и (или) ВКГО в г. Ханты-Мансийске.

г. Ханты-Мансийск
2020 г.

Согласовано

_____/_____
« » 20 г.

Утверждаю

Директор

МП «Ханты-Мансийскгаз»

А.В. Лоцманов

« » 20 г.

Типовой план взаимодействия газораспределительной организации МП «Ханты-Мансийскгаз» со специализированной организацией, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт ВДГО (многоквартирных жилых домов, домовладении) и (или) ВКГО в г. Ханты-Мансийске.

План взаимодействия газораспределительной организации МП «Ханты-Мансийскгаз» со специализированной организацией, предназначен для оперативного решения вопросов по локализации и ликвидации аварий на сетях газораспределения/газопотребления.

1. Общие положения

1.1. Для локализации аварий на внутридомовом и (или) внутриквартирном газовом оборудовании при необходимости привлекаются сотрудники полиции и (или) сотрудники подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

1.2. Специализированная организация обязуется незамедлительно сообщать Газораспределительной организации об аварийных ситуациях, возникающих при обслуживании ВДГО (многоквартирных жилых домов, домовладении) и (или) ВКГО, а также инструктировать своих абонентов о передаче информации об авариях и инцидентах, возникших в процессе эксплуатации сети газопотребления в аварийно-диспетчерскую службу Газораспределительной организации МП «Ханты-Мансийскагаз» (далее- ГРО).

Передача информации осуществляется по следующим номерам контактных телефонов Газораспределительной организации: 04, 104, 33-08-13, 112 (круглосуточно).

Аварийная заявка должна содержать: Ф. И. О. передавшего заявку, номер его контактного телефона, место аварийной ситуации (адрес нахождения неисправного ВДГО и (или) ВКГО), сведения о характере аварийной ситуации, способе обнаружения.

1.3. Специализированная организация и ее абоненты обязуются обеспечить беспрепятственный доступ к ВДГО (многоквартирных жилых домов, домовладении) и (или) ВКГО представителей ГРО в любое время суток.

1.4. Передача аварийных заявок Специализированной организацией или ее абонентов (заявителей) осуществляется посредством телефонной связи, с обязательной фиксацией в своем журнале Ф. И. О., должности работника ГРО, принявшего заявку, и времени передачи заявки.

1.5. Телефонный разговор о передаче данных записывается ГРО на телефон с регистратором речи.

1.6. В рамках аварийно-диспетчерского обеспечения ГРО обязуется осуществлять круглосуточный прием заявок от Специализированной организации или абонентов (заявителей) о возникающих аварийных ситуациях и информировать Специализированную организацию, а также абонентов (заявителей) о необходимых мерах по обеспечению безопасности до прибытия аварийной бригады ГРО.

1.7. Не позднее 60 (шестидесяти) минут после поступления от Специализированной организации или абонента (заявителя) аварийной заявки ГРО обязана обеспечить прибытие аварийной бригады к месту аварийной ситуации и приступить к локализации аварийной ситуации.

2. Порядок локализации аварийной ситуации

2.1. При необходимости локализации аварийной ситуации обязанность ГРО заключается в прекращении газоснабжения, путем перекрытия ближайшего отключающего устройства (крана, задвижки) и установки, при необходимости, заглушки.

Места установки заглушки определяются соответственно:

2.1.1. При обнаружении утечки газа в подвале, подъезде либо квартире любого этажа (многоквартирного жилого дома) отключение газа производится путем перекрытия отключающего устройства (крана, задвижки) на газопроводе вводе или вводном газопроводе и установки, при необходимости, заглушки.

2.1.2 При обнаружении утечки газа в квартире на участке от крана на опуске и до газового оборудования, отключение газа производится путем установки заглушки в кран на опуске, при условии беспрепятственного доступа к ВКГО. При отсутствии доступа к ВКГО, производится отключение всего стояка ВДГО (многоквартирного жилого дома).

2.1.3 При обнаружении утечки газа в домовладении, отключение газа производится путем установки заглушки в кран на опуске перед газоиспользующим оборудованием, при условии беспрепятственного доступа к ВДГО. При отсутствии доступа к ВДГО, отключение производится путем установки заглушки на газопроводе вводе или вводном газопроводе.

2.2. После отключения на отключающем устройстве устанавливается номерная пломба, составляется соответствующий акт об отключении и подписывается специалистом ГРО и владельцем газоиспользующего оборудования.

2.3. Для проведения аварийно-восстановительных работ ГРО направляет Специализированной организации (ее представителю) Уведомление (Приложение 1), и дополнительно сообщает по телефону: _____.

3. Порядок возобновления подачи газа

3.1. Специализированная организация, осуществляющая техническое обслуживание и ремонт ВДГО (многоквартирных жилых домов, домовладении) и (или) ВКГО по договору с потребителями газа, самостоятельно проводит аварийно-восстановительные работы по газоснабжению потребителей, находящихся в зоне ее обслуживания, с обязательным письменным уведомлением (Приложение № 2) ГРО об окончании работ.

3.2. Повторный пуск газа осуществляется после письменного согласования от ГРО.

3.3. Для оперативного взаимодействия по возобновлению газоснабжения абонентов допускается направление уведомлений/согласований в электронном виде: адрес электронной почты ГРО e-mail: hmgaz@bk.ru, адрес электронной почты Специализированной организации e-mail: _____.

Приложение № 1
к типовому плану взаимодействия

Согласовано

_____/_____
«__» _____ 20__ г.

Утверждаю

Директор

МП «Ханты-Мансийскгаз»

А.В. Лоцманов

«__» _____ 20__ г.

**Уведомление о локализации аварийной ситуации на сети газопотребления
для проведения аварийно-восстановительных работ**

«__» _____ 20__ года Газораспределительной организацией в рамках Соглашения на аварийно-диспетчерское обеспечение проведена работа по локализации аварийной ситуации на сети газораспределения/газопотребления объекта: _____,
(адрес объекта газопотребления)

а именно:

1. _____

(указывается перечень проведённых работ)

2. Установлена пломба на отключающее устройство КШ Ø _____, № пломбы _____

Работы выполнены в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, сеть газораспределения/газопотребления для выполнения аварийно-восстановительных работ передана Специализированной организации: _____.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____
(Подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к типовому плану взаимодействия

Согласовано

_____/_____
«__» _____ 20__ г.

Утверждаю

Директор

МП «Ханты-Мансийскгаз»

А.В. Лоцманов

«__» _____ 20__ г.

(наименование специализированной организации)

Уведомляем Вас о том, что «__» _____ 20__ г. сотрудниками _____
(Наименование организации)

проведен комплекс ремонтных работ на сетях газопотребления а именно устранена
неисправность:

(указать неисправность и способ устранения)

Произведена контрольная опрессовка сетей газораспределения/газопотребления давлением
воздуха ____ падение давления в течение ____ минут составило ____ мм/вод. ст.
(кгс/см.кв.)

Для проведения работ нашими специалистами по повторному пуску газа в сеть
газораспределения/газопотребления по адресу _____,

просим согласовать снятие ранее установленной Вами пломбы на перекрытом отлучающем
устройстве сети газораспределения/газопотребления при локализации аварийной ситуации.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____
(Подпись) (Ф.И.О.)